Betriebsanleitung

DE.530

WWW.MASTER-CONTROLLERS.DE

EFSR1 Elektronischer Füllstandsmess- und Steuerungsregler

	Spezifizierung	Einheit	
1.	Stromversorgung	V	230V/50Hz +/-10%
2.	Leistungsaufnahme	W	2
3.	Umgebungstemperatur	°C	0-60
4.	Maximale Leistungsabgabe	W	690W
5.	Ausgangsspannung	V	230V/50Hz
6.	Max. Belastung des Ausgangs	A	3
7.	Sicherung	A	3.15

Beschreibung der Einsatzmöglichkeit des EFSR1

Die Aufgabe besteht darin, den Vorrat in verschiedenen Behältern oder Silos auf ein Minimal-, Maximalniveau zu erfassen und entsprechende Ansteuerungen auszulösen. Dementsprechend erfolgt bei Erreichen der minimalen Vorratshöhe ein Ansteuersignal an ein Füll- oder Förderorgan und nach Erreichen der maximalen Höhe eine Unterbrechung selbigem.

Stromlaufplan Pelletbehälterüberwachung und Nachfüllung





Lieferumgang:

- Zwei Sensoren (kapazitiv) vorinstalliert, 2 mm **NMT- EFSR1 für Kessel PWK 1 Sensor)**
- Steuergehäuse

Master

Pawel Jura

Insterburger Strasse 6E
29313 Hambühren

Tel. 0 152 22 94 38 24

info@master-controllers.de

Service-Aufträge werden angenommen:
Montag - Freitag
7:00 - 16:00
Samstag
9:00 - 12:00